



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  
град ХАДЖИДИМОВО  
Вх. № 24-90-325/21  
13. 02. 2020 год.

СЪОБЩЕНИЕ

**Относно:** Публично обявяване на заявление с вх. №РР-13-5/26.09.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект дере, ляв приток на река Места за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна система на село Блатска“, община Хаджидимово, област Благоевград, ЕКАТТЕ 04399

**1. Цел на заявеното използване на водите – Заустване на смесен поток (битови и дъждовни) отпадъчни води от канализационен колектор на село Блатска в повърхностен воден обект дере, ляв приток на река Места от експлоатация на обект „Канализационна система на село Блатска“, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ЕКАТТЕ 04399.**

**2. Воден обект – дере, ляв приток на река Места; Водно тяло - BG4ME500R107 и наименование „р. Места от вливане на р. Канина до вливане на р. Мътница“:**

**2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното:** подадено заявление от г-н Людмил Терзиев, кмет на община Хаджидимово за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект „Канализационна система на село Блатска“, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ЕКАТТЕ 04399, приложените към него документи и допълнително предоставена информация и документи; извършена преценка по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ.

**Състояние на водното тяло:**

Повърхностно водно тяло с код BG4ME500R107 „р. Места от вливане на р. Канина до вливане на р. Мътница“ е оценено в „добро екологично състояние“ и „неизвестно химично състояние“.

**Определени цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:**

Общата екологична цел заложена в ПУРБ на ЗБР 2016-2021 г. за водно тяло с код BG4ME500R107 „р. Места от вливане на р. Канина до вливане на р. Мътница“ е опазване на добрия потенциал и предотвратяване влошаването.

За горецитиралото водно тяло в Програмата от мерки за повърхностни и подземни води в ПУРБ (2016-2021 г.) на ЗБР е разписана следната обща основна мярка, имаща отношение към заявеното искане, а именно: „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места“ чрез изпълнение на конкретни действия като „Изпълнение на проекти за изграждане, доизграждане, реконструкция или модернизация на канализационна система за агломерации с под 2000 е.ж, вкл. доизграждане на канализация, когато има изградена ПСОВ или осигуряване на подходящо пречистване (чрез изграждане на ПСОВ или отвеждане към друга ПСОВ), когато има изградена канализация“.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
**Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“**

Мярка от Становище по ЕО на ПУРБ на ЗБР: При определяне местоположението на предстоящите за изграждане пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и местата за заустването им да се разглеждат и анализират алтернативи, които избягват територии с природни местообитания в защитени зони и с характеристики на такива, включени в Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС, както и в близост до тях, извън границите на защитените зони.

Точката на заустване не попада в зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3б от Закона за водите (чувствителна зона).

Координатите не попадат в райони със значителен потенциален риск от наводнения. В ПУРН на ЗБР за БУ (Приложение 4, Програма от мерки) е разработена програма от мерки като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на заявленото искане.

**3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването –**

Канализационната мрежа на населеното място е смесен тип. Към момента няма разработен проект за включване на канализационната система на село Блатска към бъдеща ПСОВ гр. Хаджидимово.

**4. Място на заявленото ползване, местност, административно-териториална и териториалната единица, код по единния класifikатор на административно-териториалните и териториалните единици –**

Канализационен колектор на село Блатска – поземлен имот с идентификатор 04399.32.20, местност „Игрището“, землище на с. Блатска, община Хаджидимово, обл. Благоевград; ЕКАТТЕ 04399;

**5. П на използването:**

1. На обекта е формиран следният поток отпадъчни води:

**a/ Поток №1** – смесен поток (битови и дъждовни) отпадъчни води от канализационния колектор на село Блатска се заузват в дере, ляв приток на река Места в точка с координати::

N - 41° 32' 00,00"

E - 23° 51' 51,24"

Собственият мониторинг и контролът на отпадъчните води ще се извършват в Пункт №1.

**ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ**

| Заустване №                             | Показатели                 | Индивидуални емисионни ограничения |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| Пункт №1 –<br>изход КК на с.<br>Блатска | $Q_{ср. /ден.} (м^3/ден.)$ | 90,41                              |
|   | $Q_{макс.час} (м^3/час)$   | 3,77                               |
|   | $Q_{ср. год} (м^3/год.)$   | 33 000                             |
|   |                            | мг/дм <sup>3</sup>                 |
|   | Активна реакция pH         | 6,0 – 9,0                          |
|   | Нераразтворени вещества    | 35                                 |
|   | БПК <sub>5</sub>           | 25                                 |
|   | ХПК (бихроматна)           | 125                                |
|   | Нефтопродукти              | 0,5                                |
|   |                            |                                    |



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

|   |  |
|---|--|
| <b>Срок за<br/>достигане на<br/>индивидуални<br/>те емисионни<br/>ограничения</b> | От датата на влизане в сила на разрешителното. |
|---|--|

**6. Условия, при които се предоставя правото за използване на водите:** Да се спазват и не се нарушават параметрите, целта и условията на ползването на водния обект; В мястото на заустване да не се допуска обрушване на ската и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите; Провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на резултати в БДЗБР и РИОСВ – Благоевград.

**7. Възражения и предложения за условия, при които да бъде издадено разрешителното, ще бъдат приемани само в рамките на законоустановления четиринаесет дневен срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” – п.к. 441.**

**ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ**  
Директор на Басейнова Дирекция  
„Западнобеломорски район”

